

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от _____ № _____

**Изменения, которые вносятся в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации**

1. Абзац первый пункта 2 после слов «в здании, помещении» дополнить словами «, на территории».

2. Дополнить пунктом 2¹ следующего содержания:

«2¹. Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документации.».

3. В пункте 10 слова «, с указанием линий связи пожарной сигнализации» исключить.

4. Абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:

«Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Запрещается курить» и (или) «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить».».

5. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания, уплотнений и порогов противопожарных дверей (противодымных, дымогазонепроницаемых), дверных ручек, устройств типа «антипаника» и замков, а на дверях эвакуационных выходов из помещений и коридоров, защищаемых противодымной вентиляцией, выходов из помещений и этажей на лестничные клетки, а также дверях, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания (за исключением дверей квартир и выходов непосредственно наружу), устройств для самозакрывания.

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).».

6. В пункте 16:

а) подпункт «б» после слова «подвальные» дополнить словами «, подземные», после слов «мебели и других предметов» дополнить словами «, если это не предусмотрено требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документацией»;

б) подпункт «г» после слов «на окнах» дополнить словами «подвалов»;

в) в подпункте «е» слова «и оборудования» заменить словами «, оборудования и других предметов»;

г) подпункт «ж» исключить;

д) подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов;»;

д) подпункт «о» признать утратившим силу.

7. Дополнить пунктом 16¹ следующего содержания:

«16¹. Не допускаются изменения конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических и других решений, относящихся к системе обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, без разработки мер пожарной безопасности применительно к новому назначению зданий, сооружений или помещений.».

8. Пункт 17:

а) подпункт «б» после слов «испытаний пожарных лестниц,» дополнить словом «металлических»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:

«Руководитель организации обеспечивает ведение и своевременное внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде.

Форма ведения журнала определяется руководителем организации.».

9. Абзац второй пункта 18 после слов «двери» дополнить словами «(люки)», после слов «На дверях» дополнить словами «(люках)».

10. Абзац седьмой пункта 21 после слов «стен и потолков,» дополнить словами «выполненных из горючих материалов,».

11. Пункт 24 признать утратившим силу.

12. Подпункт «б» пункта 27 изложить в следующей редакции:

«б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и другие предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приемках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир».

13. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

«Руководитель организации при размещении в помещениях и путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания, обеспечивает геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности».

14. Пункт 29 признать утратившим силу.

15. В пункте 32 слово «отключенными» заменить словом «неотключенными».

16. Пункт 35:

а) в подпункте «д» слово «электрические» исключить;

б) подpunkt «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;»;

17. Дополнить пунктом 35¹ следующего содержания:

«35.1 Электрические сети и оборудование зданий многоквартирных жилых домов с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций оборудуются устройствами защиты от дугового пробоя.».

18. В подпункте «а» пункта 40 слова «, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке» исключить.

19. В абзаце первом пункта 43 слова «с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» исключить.

20. В пункте 48:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

Руководитель организации в соответствии с требованиями пожарной безопасности обеспечивает наличие на территории организации источников наружного противопожарного водоснабжения, их исправность, своевременное обслуживание, ремонт, а также доступность для подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года, и организует проведение проверок пожарных гидрантов на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

б) абзац третий после слов «Направление движения к источникам» дополнить словами «наружного».

21. В пункте 50:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

б) в абзаце втором слова «к пожарному крану» заменить словами «к пожарному клапану пожарного крана».

22. В абзаце четвертом пункта 54 слова «испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» заменить словами «испытаний систем противопожарной защиты».

23. В абзаце первом пункта 55 слова «средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» заменить словами «систем противопожарной защиты».

24. В пункте 63:

- а) в абзаце третьем цифру «1,5» заменить цифрой «1,4»;
- б) абзац седьмой исключить;
- в) в абзаце девятом цифру «0,5» заменить цифрой «1,4».

25. В пункте 66 слова «разводить костры,» исключить.

26. В пункте 70:

- а) цифру «0,5» заменить цифрой «1,4»;
- б) дополнить абзацем следующего содержания:

«В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 1,4 метра.»

27. В абзаце четвертом пункта 71 после слов «видео- и» дополнить словами «(или)».

28. В абзаце первом пункта 74 цифру «1,5» заменить цифрой «1,4».

29. В абзаце первом пункта 75 слова «, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» исключить.

30. В пункте 78:

- а) абзац второй после слов «для отопительных печей» дополнить словами «, за исключением печей непрерывного действия»;
- б) абзац третий исключить;
- в) дополнить абзацем следующего содержания:

«Руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.»

31. Дополнить пунктом 85¹ следующего содержания:

«85¹. Комнаты квартир и жилых домов (за исключением помещений вспомогательного использования), не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями».

32. В пункте 95 после слов «сценической коробки,» дополнить словами «планшета сцены,».

33. В пункте 103:

- а) в подпункте «г» слова «для наполнения воздушных шаров и для других целей» исключить;
- б) подpunkt «д» исключить.

34. Абзац второй пункта 104 после слов «с механическим приводом» дополнить словами «, за исключением случаев, разрешенных положениями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документацией».

35. В абзаце первом пункта 124 слова «с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» исключить.

36. Пункт 221 исключить.

37. В пункте 239:

а) абзац первый после слов «особыми природными зонами» дополнить словами «и лесами»;

б) в подпункте «б» слова «леса,» исключить.

38. В подпункте «в» пункта 305 слова «железнодорожный транспорт» заменить словами «вагоны».

39. В пункте 315 слово «проектом» заменить словами «в проектной документации».

40. Абзац второй пункта 316 дополнить предложением следующего содержания:

«При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия допускается применение неинвентарных неметаллических лесов, обработанных огнезащитным составом не ниже 2 группы огнезащитной эффективности».

41. В пункте 318 слова «должен быть обеспечен контроль места производства работ» заменить словами «должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ».

42. В пунктах 323, 388 слова «проектом» заменить словами «проектной документацией».

43. Пункт 393 дополнить абзацем «м» следующего содержания:

«м) перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты.».

44. В пункте 410:

а) в абзаце первом слова «(за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется)» исключить.

б) в абзаце втором слова «Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются» заменить словами «Тип пожарных щитов определяется».

45. Пункт 411 исключить.

46. Абзац четвертый пункта 412 исключить.

47. В абзаце шестом пункта 421 слово «закрытой» исключить.

48. В наименовании раздела ХХIII после слов «бытового назначения» дополнить словами «II-Шкласа опасности».

49. В абзаце первом пункта 441 слова «I-III класса опасности» исключить.

50. В пункте 442:

а) в абзаце первом слова «, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнический изделий,» исключить;

б) подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, в том числе на крышиах(покрытиях), балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий и сооружений, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий технического назначения и устройств, создающих огневые эффекты, для

которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;».

б) подпункт «в» признать утратившим силу.

51. Пункт 450 изложить в следующей редакции:

«450. Руководитель организации при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях разрабатывает регламент проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий технического назначения и устройств, создающих огневые эффекты, с приложением спецификации применяемого оборудования и схемы его размещения, который согласовывается с соответствующим органом местного самоуправления».

52. В графе «Огнетушители с рангом тушения модельного очага (не менее)» приложения 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации:

- а) «Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности А,Б, В1-В4», «Класс пожара А» слова «4А» заменить словами «3А»;
- б) «Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности А,Б, В1-В4», «Класс пожара В» слова «144В» заменить словами «70В»;
- в) «Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности А,Б, В1-В4», «Класс пожара С» слова «4А, 144В, С) или (144В, С)» заменить словами «(3А,70В, С) или (70В, С)»;
- г) «Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности А,Б, В1-В4», «Класс пожара Е» слова «(55В, С, Е)» дополнить словами «или (2А, 55В, С, Е);
- д) «Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности Г,Д», «Класс пожара Е» слова «(55В, С, Е)» дополнить словами «или (2А, 55В, С, Е);
- е) «Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности Общественные здания», «Класс пожара Е» слова «(55В, С, Е)» дополнить словами «или (2А, 55В, С, Е).

53. Наименование позиции «Г, Д» в графе «Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности» приложения № 2 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации изложить в следующей редакции: «Г».

54. В графе «Количество огнетушителей с рангом тушения модельного очага (не менее штук)» приложения № 3 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации:

- а) «Вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров: с водяным или комбинированным отоплением» слова «2-(34В, С, Е)» заменить словами «1-(34В, С, Е);
- б) «Вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров: с электропитанием» слова «2-(2А, 55В, С, Е)» заменить словами «1-(34В, С, Е)».

55. В Приложении № 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации:

а) подпункт «б» пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек.».

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 2 порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.».

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов – до 2 метров.».